

**Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren nach § 73 BremVwVfG
für das Bauvorhaben**

Wartungsstützpunkt NWB Bremerhaven
Bahnhofstr.
27572 Bremerhaven

Bauherr: VGB Verkehrsgesellschaft Bremerhaven AG
Zur Hexenbrücke 11
27570 Bremerhaven

Das dem Bauantrag beiliegende Brandschutzkonzept wurde bei der Erstellung dieser Stellungnahme berücksichtigt und ist Bestandteil Selbiger.

Folgende Punkte sind zusätzlich zu beachten, bzw. beim Erstellen des Bauvorhabens umzusetzen:

1. Auslösung Rauchabzugsanlage

Die geplante Rauchabzugsanlage muss automatisch und von Hand ausgelöst werden können. Die Bedienstellen sind mit der Aufschrift „ Rauchabzug „ zu kennzeichnen; sie müssen erkennen lassen, ob die Rauchabzugsanlage betätigt wurde.

2. Feuerwehrpläne

Für das Objekt sind in Abstimmung mit der Feuerwehr Bremerhaven Feuerwehrpläne zu erstellen und fortzuschreiben. Diese Pläne sind der Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.

3. Brandschutzordnung

Für das Objekt ist eine Brandschutzordnung zu erstellen.

Im Auftrag

König